

Warunki techniczne wykonania przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej

Dotyczy: tylko dostawców odprowadzających ścieki bytowe z gospodarstw domowych, budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej z terenu nowo wybudowanej kanalizacji podłączonej do oczyszczalni w Żarnowicy.

W przypadku prowadzenia działalności gastronomicznej /bary, restauracje/ lub przemysłowej, w wyniku której powstają ścieki, warunki wprowadzania ścieków do kanalizacji należy uzgadniać bezpośrednio w Spółce z o.o. „KOM-WOL”.

1. Punktem włączenia przyłącza do sieci kanalizacyjnej jest kineta studzienki rewizyjnej usytuowana na przy kanaliku prowadzącym do danej posesji.
2. W sytuacji braku studzienki rewizyjnej /przyłączeniowej/ Inwestor zobowiązany jest do jej zamontowania wraz z przykanalikiem.
3. Włączanie do studzienki przyłączeniowej tylko i wyłącznie do kinety. Zapewni to możliwość przepychania specjalistycznym sprzętem w przypadku zapchania się przyłącza w przeszłości.
4. Przyłącze należy wykonać z rur PVC o średnicy \varnothing 160.
5. Minimalny spadek wynosi 1,5 % t.j. 1,5 cm na 1 mb rurociągu.
6. Rury należy ułożyć w obsypce piaskowej.
7. Zabrania się łączenia instalacji sanitarnej z instalacjami służącymi do odprowadzania innych rodzajów ścieków tj. wód deszczowych, gnojówki, gnojowicy itd.
8. Skanalizowanie pomieszczeń położonych poniżej terenu może nastąpić po zamontowaniu zamknięcia przeciwwzalewowego, obsługiwanego i konserwowanego przez użytkownika budynku;
9. Inwestor ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za powstałe w trakcie wykonywania robót uszkodzenia uzbrojenia podziemnego tj. wodociągów, kanałów sanitarnych i deszczowych, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, gazociągu, ciepłociągu itp.
10. Wykonawca przyłącza kanalizacyjnego powinien posiadać stosowne uprawnienia.
11. Przyłącze przed zasypaniem należy zgłosić do wstępnego odbioru technicznego przez służby Spółki - tel. 44/6164-543 w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7⁰⁰ do 15⁰⁰, lub wcześniej uzyskać zezwolenie na dokonanie zasypania bez ich obecności.
12. Po wykonaniu przyłącza Inwestor jest zobowiązany do: powiadomienia Spółki z o.o. „KOM-WOL” o zakończeniu robót celem dokonania odbioru końcowego i spisania protokołu i podpisania umowy na odprowadzanie ścieków.
13. Ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej będzie przyjmowana jako równa ilości wody wskazanej przez licznik lub liczniki wody przyjęte do rozliczeń za pobraną wodę. W przypadku poboru wody, która po zużyciu nie trafia do kanalizacji w rozliczeniach uwzględnia się tylko tę wodę, której wielkość zużycia będzie ustalana na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego przez dostawcę ścieków i przyjętego do rozliczeń przez odbiorcę. Sposób i miejsce zamontowania dodatkowego licznika uzgadniać w Spółce KOM-WOL.

Zabrania się korzystania z kanalizacji gminnej w sposób nielegalny tj. bez zgłoszenia do odbioru lub np. przepompowywania ścieków z własnego szamba do kanalizacji.

W przypadku stwierdzenia takich praktyk grożą określone w przepisach duże kary finansowe.